



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №65 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ»

87539, г. Мариуполь, ул. Казанцева 25 А
E-mail: mariupol.mbou.65@yandex.ru

18.08.2023 № 457
На № _____ от _____

План

устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ходе профилактической беседы №2 от 04 августа 2023 г.

Всего выявлено недостатков: 9
Устранено: 4
Не устранено: 5

№ п/п	Выявленные недостатки	Статус выполнения	Сроки выполнения
1	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	Выполнено. Приказ №195 от 16.08.2023	
2	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности	Выполнено частично	Март 2023 г
3	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	Выполнено. Приказ №194 от 16.08.2023	
4	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными	Выполнено. Приказ №196 от 16.08.2023	

	разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		
5	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые разместить на видных местах	Выполнено частично.	2024 г
6	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Выполнено	
7	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров этажей, вестибюля, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ);	Выполнено	
8	Не проводится техническое обслуживание системы пожарной	Не выполнено.	2024 г
9	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (часть 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ);	Не выполнено	2024 г

Директор



Голикова С.А.