



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Жовтневого района
г. Мариуполя**

ул.Карла Либкнехта, 175, г. Мариуполь, 87547
E-mail: gpn_mar_jov@80.mchs.gov.ru

15.08 2024 № 558
На № _____ от _____

Директору ГБОУ "Средняя школа № 65

г.о. Мариуполь" ДНР

Голиковой Светлане Александровне

О направлении информации

Уважаемая Светлана Александровна!


Сообщаем Вам, что в ходе проведения профилактического визита 15 июля 2024 года в отношении ГБОУ "Средняя школа № 65 г.о. Мариуполь" ДНР расположенного по адресу: ДНР, г.о Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Казанцева, д.25а, были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Гимнастический зал на 2-м этаже устроен на пути эвакуации (в переходе между разными частями здания) между коридорами.- статья 89 часть 3 ФЗ-123;
2. Не оборудованы эвакуационные выходы из актового зала противопожарными дверями 3-го типа.- пункт 7.12.13 СП 1.13130.2020; - статья 88, части 2, 3, таблицы 23, 24 ФЗ-123;
3. Ширина коридора 1, 33 м (при выходе из класса № 219 на 2-м этаже) уменьшена на 0,49 м, так как двери шириной 0,82 м открываются с двух сторон во внутрь коридора. - пункт 4.3.4 СП 1.13130.2020;
4. Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации - пп. д) пункта 16 ППР в РФ;

5. Противопожарные двери лестничной клетки на втором этаже в неисправном состоянии (отсутствует дверное полотно, имеется нарушения целостности металла и сварных швов) п. 54 ППР в РФ;
6. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 метра (вторая створка не активная и не открывается) (двери лестничных клеток по всему зданию) - пункт 4.3.3. «Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы» - п. 54 ППР в РФ;
7. Сигнал о срабатывании системы АПС не выведен в ближайшую пожарную часть. п. 4.1, таблица 1 п. 11 СП 486.1311500.2020;
8. Не все огнетушители, установленные на объекте защиты, на запорно-пусковом устройстве имеют пломбу. п. 407 ППР в РФ;
9. Не проводится осмотр и своевременная замена огнетушителей, установленных на объекте защиты, так как имеются пустые п. 60 ППР в РФ;
10. Огнетушители, расположенные на объекте, не прошли освидетельствование п. 60 ППР в РФ;
11. На ручном извещателе АПС на 2 этаже, возле выхода на лестничную отсутствует лицевая часть корпуса п. 6.1.1 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"- пункт 54 ППР в РФ;
12. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности. ч. 5 ст. 6; ст. 64 № 123-ФЗ;
13. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей (Широкое полотно двупольных дверей при полном открытии перекрывает эвакуационный путь по лестничному маршу на всех этажах в лестничной клетке возле кабинета директора); пункт 4.4.2 СП 1.13130.2020 пункт 4.4.2 СП 1.13130.2020.

В связи с чем Вам необходимо в кратчайшие сроки сообщить об устранении данных нарушений, в случае невозможности выполнения нарушений до начала учебного года составить план устранения вышеуказанных нарушений, и предоставить его в отделение НД и ПР Жовтневого района г. Мариуполя ОНД и ПР г.о. Мариуполь управления НД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР по адресу: г. Мариуполь, ул. Карла Либкнехта, д. 175 или на электронный адрес (gpn_mar_jov@80.mchs.gov.ru).

Начальник отделения НД и ПР
Жовтневого района г. Мариуполя
ОНД и ПР г.о. Мариуполь
управления НД и ПР Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике
капитан внутренней службы



Д.Н. Сафонов