



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Мариуполь, ул. Карла Либкнехта, 175, E-mail: gpn_mar_jov@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 14

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 65 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитана внутренней службы Сафоновв Дениса Николаевича № 14 от 22 февраля 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с 27 февраля 2024 г. по 27 февраля 2024 г.

1) Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Сафоновым Денисом Николаевичем.

2) Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майором внутренней службы Рябей Людмилой Николаевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №65 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ» Голикова Светлана Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Провести техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	- пункт 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); - подраздел 6.4 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638-2021).	31.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №65 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ»
Голикова Светлана Александровна.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Жовтневого района
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа
Мариуполь управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
капитан внутренней службы

Сафонов Денис Николаевич


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Жовтневого района
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа
Мариуполь управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
майор внутренней службы

Рябей Людмила Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)